

## 平塚競輪場施設耐震診断の結果

	調査建物	階	建設年 度	X方向	Y方向	補 強 方 法
1	メインスタンド	1 2 3 屋根	S 4 2	× × ×	× × ×	壁増設 壁増設、ブレース設置 壁増設、ブレース設置 ブレース増設
2	第1コーナースタンド	1 2 3 屋根	S 4 9	× × ×	× × ×	壁増設 壁増設、ブレース設置、柱補強 壁増設、ブレース設置 ブレース増設
3	バックスタンド	1 2 3 屋根	S 3 9	× × ×	× × ×	壁増設 ブレース設置 ブレース設置 ブレース増設
4	第4コーナースタンド	1	S 4 2	△	△	補強必要なし

凡例    △:耐震補強は必要ないが一部緊急修繕必要    ×:補強必要